

## **ELEMENTARE CODIGORO**

- ✓ Mantenere sotto controllo tutte le lesioni presenti nelle murature, in particolare nella biblioteca.
- ✓ Sistemare o proteggere i pozzetti sporgenti nella corte esterna.
- ✓ Potare gli alberi nel giardino.
- ✓ Sistemare alcuni abbassamenti dei marciapiedi, in particolare davanti all'ingresso del capannone
- ✓ Sistemare le recinzioni esterne.
- ✓ Effettuare una periodica manutenzione dell'area cortiliva per eliminare gli oggetti pericolosi introdotti abusivamente.
- ✓ Eliminare l'infiltrazione nell'angolo con il porta biciclette.
- ✓ Predisporre l'indicazione del pulsante esterno di sgancio.
- ✓ Predisporre un'inferriata nel bagno delle femmine al I piano.
- ✓ Fissare alcuni bancali in marmo sul solaio della scala in ferro e togliere le tegole depositate.
- ✓ Dotare il bagno hdp al piano terra di acqua calda.
- ✓ Proteggere gli ostacoli presenti lungo i corridoi: cancelli esterni aule computer e audiovisivi.
- ✓ Installare i maniglioni antipánico nelle due porte REI verso l'uscita secondaria.
- ✓ Sostituire un quadrotto nel controsoffitto della palestra.
- ✓ Predisporre le tende nelle aule al primo piano ed in segreteria.
- ✓ Sostituire alcune lampade di emergenza.
- ✓ Richiedere la verifica degli impianti di terra.
- ✓ Richiedere la verifica periodica di tutto l'impianto idrico antincendio.
- ✓ Sostituire le seggiole da videoterminalista in segreteria.
- ✓ Spostare l'estintore in palestra e nel corridoio verso l'uscita secondaria.
- ✓ Verificare la sicurezza dei sopraluca delle porte, della porta dei bidelli e degli specchi nella palestra.
- ✓ Migliorare l'aerazione nella mensa.

## **MATERNA CODIGORO**

- ✓ Proteggere un bullone del gioco in legno.
- ✓ Regolarizzare il terreno del giardino.
- ✓ Predisporre un cartello per il pulsante di sgancio tensione e l'indicazione del punto esterno di ritrovo.
- ✓ Proteggere i pozzetti sporgenti nella corte esterna, in particolare vicino al cancello di ingresso.
- ✓ Climatizzare la mensa.
- ✓ Predisporre un sistema di aerazione del ripostiglio dei prodotti di pulizia.
- ✓ Pulire le bocche di aspirazione dei wc e migliorarne il ricambio d'aria.
- ✓ Proteggere gli spigoli degli armadi, muri, termoconvettori.
- ✓ Tracciare il percorso di emergenza sul pavimento del dormitorio.
- ✓ Rendere meno abrasive le superfici dei muri.
- ✓ Richiedere la verifica degli impianti di terra.

### **ELEMENTARE PONTELANGORINO**

- ✓ Regolarizzare l'asfalto rovinato dalle radici e interrare le radici.
- ✓ Fare manutenzione allo steccato del gazebo in legno.
- ✓ Occorre un dispositivo di allarme per allertare tutto il plesso scolastico (elementare, media, materna e palestra) e il coordinamento dell'emergenza.
- ✓ Proteggere i termosifoni in II, III, V, e aula hdp.
- ✓ Eliminare i dislivelli nelle soglie delle uscite.
- ✓ Fare manutenzione alle porte di emergenza nel corridoio e nell'atrio dure da aprire.
- ✓ Eliminare le infiltrazioni nel corridoio, nell'atrio, in V e nella palestra.
- ✓ Sostituire le stecche mancanti nelle finestre (eventualmente con quelle esposte a N) o dotare di tende per il riparo dal sole.
- ✓ Predisporre il coprifilo alla porta della IV.
- ✓ Modificare il suono della campana dell'ingresso.
- ✓ Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione.
- ✓ Predisporre l'illuminazione di emergenza "sempre accesa" su una delle uscite della palestra.
- ✓ Predisporre un interruttore esterno di sgancio tensione.
- ✓ Richiedere la verifica dell'impianto di terra.
- ✓ Predisporre un cartello indicante il punto esterno di ritrovo.
- ✓ Predisporre un sistema di apertura a distanza del cancello esterno oppure un sistema di allarme per l'apertura delle porte.

### **MATERNA PONTELANGORINO**

- ✓ Regolarizzare la pavimentazione davanti all'ingresso principale ed in particolare sistemare le piastrelle dissestate.
- ✓ Irrigidire i paletti della recinzione perimetrale del giardino.
- ✓ Fare manutenzione alle strutture in legno esterne e irrigidirle (e mettere un telo copertura).
- ✓ Fare manutenzione alla porta verso il giardino dura da aprire.
- ✓ Sistemare la rete a protezione dei contatori verso la strada.
- ✓ Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione.
- ✓ Installare il vetro di protezione di un idrante.
- ✓ Predisporre un interruttore esterno di sgancio tensione.
- ✓ Richiedere la verifica dell'impianto di terra.
- ✓ Proteggere gli spigoli dei bancali in marmo nel corridoio, in mensa e in palestra.
- ✓ Predisporre le inferriate e le tende nell'ex aula.
- ✓ Fissare alcuni tratti di battiscopa.
- ✓ Predisporre un tratto di corrimano sui tre gradini di accesso esterni e lo scivolo per hdp.
- ✓ Predisporre un cartello indicante il punto esterno di ritrovo.

## **ELEMENTARE E MATERNA MEZZOGORO**

- ✓ Eseguire frequenti interventi di pulizia dell'area esterna.
- ✓ Proteggere i paletti a T della recinzione esterna.
- ✓ Predisporre delle strisce antiscivolo sulla scala esterna dell'elementare e sulla scaletta esterna della materna.
- ✓ Predisporre delle griglie alle bocche di lupo esterne per evitare l'ingresso di animali nel vespaio.
- ✓ Predisporre un'uscita di emergenza dalla palestra.
- ✓ L'uscita di emergenza nel corridoio della materna verso l'elementare ha una doppia porta (di cui una contraria al verso dell'esodo) e sulla scala esterna c'è un blocco di cls che ingombra il passaggio.
- ✓ Controllare ed eventualmente sostituire i ganci delle finestre (perché si aprono).
- ✓ Regolarizzare il pianerottolo in grigliato della scala in ferro e predisporre una protezione a maglia stretta tra i correnti del parapetto.
- ✓ Proteggere il gancio della rete da pallavolo.
- ✓ Eliminare le infiltrazioni nella palestra, nel corridoio della palestra e nell'aula di informatica.
- ✓ Sostituire il vetro rotto del corridoio della palestra.
- ✓ Proteggere gli spigoli dei gocciolatoi delle finestre dell'aula di musica al piano terra.
- ✓ Predisporre una campanella in palestra.
- ✓ Alzare anche la ringhiera delle rampe della scala interna.
- ✓ Chiudere il sottoscala dell'elementare.
- ✓ Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione.
- ✓ Predisporre gli interruttori esterni di sgancio tensione.
- ✓ Richiedere la verifica degli impianti di terra.
- ✓ Verificare che la miscela dei pannelli del controsoffitto in palestra non contenga fibre di amianto.
- ✓ Rendere completamente apribili i serramenti dell'aula di informatica in quanto l'aerazione è insufficiente.
- ✓ Predisporre impianto elettrico di sicurezza (illuminazione di emergenza) nelle aule e integrarle nella palestra.
- ✓ Predisporre illuminazione nell'atrio esterno della palestra.
- ✓ Predisporre tutta la segnaletica di fuga in palestra ed i cartelli indicanti i punti esterni di ritrovo.